

пос. Старь ул. 30 Лет Победы дом № 6

Элементы	Ед. изм.	Кол -во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1. Вентиляция и дымоходы						
Вытяжные шахты	шт.	4	Проверка на наличие тяги, чистка		май	
Дымоходы	шт.	4	Требуется ремонт штукатурки	8м ²	август	
2. Подвалы			Отсутствуют			
Продухи	шт.	4	Увеличить размер	4шт.	август	
3. Элементы благоустройства						
Малые формы			Установка скамеек Установка перекладки для чистки ковров	1шт. 1шт.	июнь июнь	
4. Центральное отопление						
Трубопроводы, в т.ч.:	м	326	Промывка, опрессовка, утепление	326м	май	
Вентили	шт.	14	Ревизия	14шт	июнь	
Контрольно-измерительные приборы	шт.	2	Проверка манометров	2шт	май	
5. Канализация						
Трубопровод	шт	8	Ревизия стыков	8шт	июнь	
6. Освещение внутреннее						
Патроны	шт.	4	Замена	4шт.	сентябрь	
Светильники	шт.	2	Установка	2шт.	сентябрь	