

пос. Старь ул. Ленина дом № 17

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
<b>1. Фундаменты</b>						
Отмостка	м <sup>2</sup>	63.2	Требуется частичный ремонт	33.2м <sup>2</sup>	август	
<b>2. Вентиляция и дымоходы</b>						
Вытяжные шахты			Проверка наличия тяги, чистка		май	
Дымоходы	шт.	12	Проверка наличия тяги, чистка		май	
<b>3. Окна и двери</b>						
Внутренние двери	м <sup>2</sup>	3.2	Требуется ремонт: во 2-м подъезде дверь в тамбуре плотничья (ветхая) - заменить	1 дверь	сентябрь	
<b>4. Водопровод</b>						
Вентили	шт.	4	Ревизия	4шт	июль	
<b>5. Канализация</b>						
Трубопровод	м	20	Ревизия стыков	4шт	июль	