

пос. Старь ул. Ленина дом № 23

Элементы	Ед. изм.	Ко л-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
<b>1. Фундаменты</b>						
Отмостка	м <sup>2</sup>	60	Требуется ремонт в отдельных местах	30м <sup>2</sup>	июль	
<b>2. Стены</b>						
Наружные	м <sup>2</sup>	823	Требуется частичный ремонт	4м	август	
<b>3. Фасады</b>						
Крыльца	шт.	2	Требуется ремонт: выполнить устройство цементной стяжки	8м <sup>2</sup>	сентябрь	
<b>4. Вентиляция и дымоходы</b>						
Вытяжные шахты	шт.	4	Проверка наличия тяги, чистка		май	
Дымоходы	шт.	6	Проверка наличия тяги, чистка		май	
<b>5. Лоджии, балконы</b>						
	шт.	16	Требуется ремонт: 1-й подъезд, 2-й этаж - разрушение бетонной плиты, имеется поросль	1шт.	сентябрь	
<b>6. Центральное отопление</b>						
Трубопроводы, в т.ч.:	м	1112	Промывка, опрессовка, утепление	1112м	июнь	
Грязевики	шт.	2	Чистка	2шт	июнь	
Задвижки	шт.	4	Ревизия	4шт	июнь	
Контрольно-измерительные приборы	шт.	4	Поверка манометров и термометров	4шт.	май	
<b>7. Водопровод</b>						
Контрольно-измерительные приборы	шт.	1	Поверка манометра	1шт.	май	
<b>8. Канализация</b>						
Трубопровод	м	30	Ревизия стыков	10шт	август	