

п. Старь, ул. Рябка дом 4

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1	2	3	4	5	7	8
1. Стены						
Наружные	м <sup>2</sup>	783.9	Требуется ремонт: со стороны главного фасада сквозные косые трещины шириной раскрытия до 15мм под двумя окнами первого этажа: выполнить инъектирование полимерцементным раствором, установить маяки и вести наблюдение за раскрытием трещин.	3м <sup>2</sup>	июль - август	
2. Вентиляция и дымоходы						
Дымоходы (из красного кирпича)	шт.	6	Проверка наличия тяги	6 шт.	май	
Вытяжные шахты	шт.	6	Проверка наличия тяги	6 шт.	май	
3. Центральное отопление						
Грязевики	шт.	2	Чистка	2шт.	июль	
Задвижки	шт.	5	Ревизия	5 шт.	июль	
Вентили	шт.	58	Замена на стояках кранов диаметром 25мм	4шт.	июль	
Трубопроводы	шт	4	Промывка, опрессовка	4шт	июнь	
Поверка КИП	шт.	4	Поверка манометров и термометров	4шт.	май	
4. Водопровод						
Задвижки	шт.	1	Ревизия	1 шт.	сентябрь	
Поверка КИП	шт.	1	Поверка, установка манометра	1шт.	май	
5. Электрооборудование						
Эл. Патроны	шт.	6	Замена	4шт.	октябрь	
6. Контейнерные площадки, мусорные контейнеры	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	27 20	Требуется побелка Требуется окраска	27м <sup>2</sup> 20м <sup>2</sup>	май май	