

п. Старь, ул. Рябка дом 6

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1	2	3	4	5	7	8
1. Стены						
Наружные	м ²	2431	Требуется ремонт: косые трещины в кладке до окон 1 этажа по всему периметру – инъектировать полимерцементным раствором	25м	май-июнь	
2. Центральное отопление						
Трубопровод	шт	4	Промывка, опрессовка	4шт	июнь	
Грязевики	шт.	1	Установка	1шт.	август	
Задвижки	шт.	7	Ревизия	7шт.	июнь	
Затворы	шт.	4	Ревизия	4шт.	июль	
Поверка КИП	шт.	4	Поверка КИП	4шт.	май	
3. Водопровод						
Задвижки	шт.	3	Ревизия	3шт.	сентябрь	
Вентили латунные	шт.	70	Ревизия	10шт.	сентябрь	
Контрольно-измерительные приборы	шт.	-	Поверка, установка манометра	1шт.	май	
4. Электрооборудование						
Силовые щиты	шт.	1	Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости	1шт.	сентябрь	
Вводные устройства	шт.	1	Ревизия коммутационной аппаратуры			
Электро щитки	шт.	20	Замена автоматических выключателей при необходимости Установка замков	20шт.	октябрь	
5. Вентиляция и дымоходы						
Дымоходы	шт	8	Проверка наличия тяги, чистка	8шт	май	
Вытяжные шахты	шт	8	Проверка наличия тяги, чистка	8шт	май	
6. Контейнерные площадки, мусорные контейнеры	м ² м ²	27 16	Требуется побелка Требуется окраска	27м ² 16м ²	май май	