

п. Старь, ул. Спортивная 4

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1	2	3	4	5	7	8
1. Центральное отопление						
Грязевики	шт.	2	Чистка	2шт	май	
Задвижки	шт.	4	Ревизия	4шт.	май	
Вентили	шт.	49	Ревизия	46шт	май	
Промывка и опрессовка: стояки, лежаки	шт	4	Промывка, опрессовка	4шт	июнь	
Поверка КИП	шт.	4	Поверка КИП	4шт	май	
4. Водопровод						
Задвижки	шт.	1	Состояние удовлетворительное	1шт.	сентябрь	
Вентили	шт.	15	Ревизия	15шт	сентябрь	
Стояки	шт.	15	Замена вентилей диаметром 20мм	2шт.	август	
Контрольно-измерительные приборы	шт.	1	Поверка, установка манометра	1шт.	май	
5. Вентиляция и дымоходы						
Вытяжные шахты, дымоходы	шт	12	Проверка наличия тяги, чистка	12шт	май	
6. Электрооборудование						
Силовые щиты	шт.	1	Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости	1шт	сентябрь	